





PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

CONVENÇÕES:

- EXTINTOR EXISTENTE COM INDICAÇÃO DO TIPO E CAPACIDADE
- SIRENE BITONAL CONVENCIONAL EXISTENTE
- ACIONADOR ENDERÇAÇVEL A SUBSTITUIR
- LUMINÁRIA RETANGULAR CRISTAL COM LEDS 12V, 0.175 AMPÉRES, POTÊNCIA 2.1W SUPER-ECONÔMICA A SUBSTITUIR
- LUMINÁRIA RETANGULAR CRISTAL COM LEDS 12V, 0.175 AMPÉRES, POTÊNCIA 2.1W SUPER-ECONÔMICA (ADISIVADA COM INDICAÇÃO DE FULGA) A SUBSTITUIR
- LUMINÁRIA RETANGULAR CRISTAL COM LEDS 12V, 0.175 AMPÉRES, POTÊNCIA 2.1W ECONÔMICA A ACRESCENTAR
- LUMINÁRIA RETANGULAR CRISTAL COM LEDS 12V, 0.175 AMPÉRES, POTÊNCIA 2.1W SUPER-ECONÔMICA (ADISIVADA COM INDICAÇÃO DE FULGA) A ACRESCENTAR
- HIDRANTE NO ABRIGO DE MANGUEIRAS EXISTENTE
- HIDRANTE NO PASSEIO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO PARA QUE PASSA, EXISTENTE GALVANIZADA NÃO COTADO 2.1/2"
- TUBULAÇÃO PARA CIRCUI TO DE ILUMINAÇÃO QUE SOBE, EXISTENTE EM ELETRODUTO PVC NÃO COTADO 3/4"
- TUBULAÇÃO PARA CIRCUI TO DE ALARME QUE DESCE, EXISTENTE EM ELETRODUTO PVC NÃO COTADO 3/4"
- TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE AÇO GALVANIZADO PELO FORRO OU PAREDE EXISTENTE
- TUBULAÇÃO PARA CIRCUI TO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, EXISTENTE EM ELETRODUTO PVC NÃO COTADO 3/4"
- CABO DE COMUNICAÇÃO 3x1.5mm² CLASSE 2 A ACRESCENTAR



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO



OBS: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

PLANTA BAIXA DO 1º PAV. E 2º PAV. DETALHES - CONVENÇÕES		PRANCHA: PCI 03/05
PROJETO COMBATE A INCÊNDIO - ATUALIZAÇÃO		DATA: JULHO 2011
AUTOR DO PROJETO: Carlos Roberto Cordeiro Barros DESENHO: Tullio / Leonardo Franckle RESP. TÉCNICO:		
PROJETO: Atualização do Sistema de Combate a Incêndio LOCAL: Rua PRINCESA ISABEL COM A RUA D. PEDRO 1 JOÃO PESSOA - PB PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE		
ESCALA: INDICADA		
ATUALIZAÇÃO DO PROJETO APROVADO SEGUNDO PROTOCOLO 479/99 - 26/10/99 CAT-CB/PB JOÃO PESSOA		

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 Diretoria de Atividades Técnicas - CAT
 PROJETO APROVADO Nº 476-99
 09 SET 2011
 RECARIMBOS 234-11
 Major BM-Mat. S-1175-9
 PROPRIETÁRIO: Raulito Lda
 Secretário de Administração: João Pessoa
 REVISOR: Eng. Carlos Roberto Cordeiro Barros
 GERENTE: CREA 5.8510/PB